



SZUTEST
NOTIFIED BODY 2195

AT UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

SERTİFİKA NO: LF--61609001

SEM ASANSÖR- VECDİ KARABAY

Kemalpaşa Mah.7404/2 Sok. No:7 Bornova İzmir, Türkiye

Ürün Tanımı : Teleskopik iki panel kat kapısı

Ürün Tipi : SEM
(1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Sertifikanın Dayanağı : 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003

SINIFLANDIRMA : E 30 / EW30

Test Raporu /Laboratuar : RFTR16043 / EFECTIS ERA AVRASYA

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte \pm % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Yayın Tarihi: 30.03.2016


Erman Balci
Teknik Yönetici

